

PRIENŲ M. KATILINĖS NR.2 TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 m. šildymo sezonui


Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis

Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė



AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Temperatūra °C	Yamzdynė, °C	Grižtama °C	Leistinas nuokrypis, °C
10	70,0	44,0	±5
9	70,0	44,0	±5
8	70,0	44,0	±5
7	70,0	44,0	±5
6	70,0	44,0	±5
5	70,0	44,0	±5
4	70,0	44,0	±5
3	70,0	45,5	±5
2	70,0	45,5	±5
1	70,0	45,5	±5
0	70,0	45,5	±5
-1	71,0	45,5	±5
-2	72,0	46,8	±5
-3	73,0	46,8	±5
-4	74,0	47,5	±5
-5	75,0	48,8	±5
-6	76,0	50,1	±5
-7	77,0	51,4	±5
-8	78,0	52,7	±5
-9	79,0	54,0	±5
-10	80,0	55,2	±5
-11	81,0	56,5	±5
-12	82,0	57,5	±5
-13	83,0	58,9	±5
-14	84,0	60,2	±5
-15	85,0	61,4	±5
-16	86,0	62,6	±5
-17	87,0	63,8	±5
-18	88,0	64,9	±5
-19	89,0	67,3	±5
-20	90,0	68,0	±5
-21	91,0	68,0	±5
-22	91,0	68,0	±5

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

PRIENŲ GLOBOS NAMŲ IR PUŠYNO G. ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Varnzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	60,0	46	±5
9	60,0	46	±5
8	60,0	46	±5
7	60,0	46	±5
6	60,0	46	±5
5	60,0	46	±5
4	61,0	46	±5
3	62,0	46	±5
2	63,0	46	±5
1	64,0	46	±5
0	65,0	46,5	±5
-1	67,0	46,5	±5
-2	68,0	46,8	±5
-3	69,0	46,8	±5
-4	70,0	47,5	±5
-5	71,0	48,8	±5
-6	72,1	50,1	±5
-7	73,2	51,4	±5
-8	74,8	52,7	±5
-9	75,0	54,0	±5
-10	75,5	55,2	±5
-11	75,9	56,5	±5
-12	76,0	57,5	±5
-13	76,2	57,9	±5
-14	77,8	58,3	±5
-15	79,3	58,8	±5
-16	80,8	59,6	±5
-17	81,4	61	±5
-18	82,2	62	±5
-19	82,9	62,9	±5
-20	83,3	63,3	±5
-21	83,8	64,0	±5
-22	84,0	64,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Šodaitis



Tvirtinti:

AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Savivaldybė

Prienų raj.

Suderinta:

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugevičius

Pastaba: Skaitčiuotina lauko oro temperatūra -22°C
Karštas vanduo ruošiamas namuose

PRIENŲ M. PASTATŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 m. šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne, °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžiama	
10	60,0	49,0	±5
9	60,0	49,0	±5
8	60,0	49,0	±5
7	60,0	49,0	±5
6	60,0	49,0	±5
5	63,0	49,0	±5
4	63,5	49,0	±5
3	65,0	49,0	±5
2	67,0	49,0	±5
1	68,5	49,0	±5
0	70,0	49,0	±5
-1	70,2	49,0	±5
-2	70,5	49,0	±5
-3	71,0	49,0	±5
-4	72,0	49,5	±5
-5	73,0	50,0	±5
-6	74,0	50,1	±5
-7	74,5	51,4	±5
-8	75,0	52,7	±5
-9	75,5	54,0	±5
-10	76,0	55,2	±5
-11	76,2	56,5	±5
-12	76,5	57,5	±5
-13	77,2	57,9	±5
-14	77,8	58,3	±5
-15	78,8	58,8	±5
-16	80,5	59,6	±5
-17	81,4	61,0	±5
-18	82,2	62,0	±5
-19	82,9	63,0	±5
-20	83,3	63,0	±5
-21	83,8	63,0	±5
-22	84,0	63,0	±5

Suderinta:

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis

Prienų raj.

Savivaldybė



AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugevičius

Pastaba: Skaitčiuotina lauko oro temperatūra -22°C
Karštas vanduo ruošiamas namuose

BALBIERIŠKIO MOKYKLOS ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS


2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	72,0	58,0	±5
-22	72,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis



Tvirtuina:
AB "Prienų šilumos tinklai"



Prienų raj.
Savivaldybė

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaitčiuotina lauko oro temperatūra -22°C

NAUJOSIOS ŪTOS SENIŪNIJOS IR MOKYKLOS ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui


Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,2	33,7	±5
6	40,8	34,8	±5
5	42,4	35,9	±5
4	43,9	36,9	±5
3	45,4	37,9	±5
2	46,9	38,9	±5
1	48,4	39,9	±5
0	49,9	40,9	±5
-1	51,4	41,9	±5
-2	52,8	42,8	±5
-3	54,3	43,8	±5
-4	55,7	44,7	±5
-5	57,1	45,6	±5
-6	58,5	46,5	±5
-7	59,9	47,4	±5
-8	61,3	48,3	±5
-9	62,7	49,2	±5
-10	64,0	50,0	±5
-11	65,4	50,9	±5
-12	66,8	51,8	±5
-13	68,1	52,6	±5
-14	69,5	53,5	±5
-15	70,8	54,3	±5
-16	72,1	55,1	±5
-17	73,4	55,9	±5
-18	74,8	56,8	±5
-19	76,1	57,6	±5
-20	77,4	58,4	±5
-21	78,7	59,2	±5
-22	80,0	60,0	±5

Suderinta:

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Tautins Sodaitis

Tvirtinu:

AB "Prienų šilumos tinklai"



Savivaldybė

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

BALBIERIŠKIO SENIŪNIJOS ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Gintautas Šodvitis



AB "Prienų šilumos tinklai"
Tvirtinu:



AB "Prienų šilumos tinklai"

Savivaldybė

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

JIEZNO, STAKLIŠKIŲ SENIŪNIJŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leisvinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grižtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5


Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dariusis Sodaitis



Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė



Tvirtinu:

AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C

STAKLIŠKIŲ DARŽELIO IR PSPC ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos plėtros skyriaus
Vyr.ausiausiasis specialistas
Dainius Šedaitis



Suderinta:
Prienų raj.
Savivaldybė

Tvirtinų: AB "Prienų šilumos tinklai"
Direktorius



Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

BALBIERIŠKIO MOKYKLOS - DARŽELIO ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienu rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vytautasis specialistas
Dainius Sodaitis



Tvirtinu:



AB "Prienu šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Suderinta:

Prienu raj.

Savivaldybė

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaitčiuojama lauko oro temperatūra -22°C

BALBIERIŠKIO MSTL. ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 m. šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	60,0	48,0	±5
9	60,0	48,0	±5
8	60,0	48,0	±5
7	60,0	48,0	±5
6	60,0	48,0	±5
5	60,0	48,0	±5
4	61,0	48,0	±5
3	62,0	48,0	±5
2	63,0	48,0	±5
1	64,0	48,0	±5
0	65,0	48,0	±5
-1	67,0	48,0	±5
-2	68,0	48,0	±5
-3	69,0	48,0	±5
-4	70,0	48,0	±5
-5	71,0	48,8	±5
-6	72,1	50,1	±5
-7	73,2	51,4	±5
-8	74,8	52,7	±5
-9	75,0	54,0	±5
-10	75,5	55,2	±5
-11	75,9	56,5	±5
-12	76,0	57,5	±5
-13	76,2	57,9	±5
-14	77,8	58,3	±5
-15	79,3	58,8	±5
-16	80,8	59,6	±5
-17	81,4	61,0	±5
-18	82,2	62,0	±5
-19	82,9	62,9	±5
-20	83,3	63,3	±5
-21	83,8	64,0	±5
-22	84,0	64,0	±5


Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Sodaitis



Suderinta:
Prienu raj.
Savivaldybė

Tvirtinu:

AB "Prienų šilumos
punktai"
Direktorius



Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C.
Karštas vanduo ruošiamas namuose.

JIEZNO M. ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 m. šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Padudama	Grįžtama	
10	57,0	45,0	±5
9	57,0	45,0	±5
8	57,0	45,0	±5
7	57,0	45,0	±5
6	57,0	45,0	±5
5	57,0	45,0	±5
4	58,0	45,0	±5
3	58,0	45,0	±5
2	59,0	45,0	±5
1	60,0	45,0	±5
0	61,0	45,0	±5
-1	62,0	45,0	±5
-2	63,0	45,0	±5
-3	64,0	45,0	±5
-4	65,0	45,0	±5
-5	65,0	46,0	±5
-6	66,0	47,0	±5
-7	66,5	47,0	±5
-8	67,0	48,0	±5
-9	68,0	48,0	±5
-10	69,0	49,0	±5
-11	70,0	50,0	±5
-12	71,0	51,0	±5
-13	72,0	52,0	±5
-14	72,0	52,0	±5
-15	73,0	53,0	±5
-16	75,0	54,0	±5
-17	76,0	55,0	±5
-18	77,0	56,0	±5
-19	78,0	59,0	±5
-20	79,0	60,0	±5
-21	80,0	61,0	±5
-22	84,0	64,0	±5

Prienu rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius

Vytautasis specialistas

Dainius Sodaitis

Suderinta:

Prienu raj.

Savivaldybė



Tvirtina:

AB "Prienu šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius



Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C.
Karštas vanduo ruošiamas namuose.

SKRIAUDŽIŲ DARŽELIO ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATURINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra oC	Vamzdyne oC		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžiama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,2	33,7	±5
6	40,8	34,8	±5
5	42,4	35,9	±5
4	43,9	36,9	±5
3	45,4	37,9	±5
2	46,9	38,9	±5
1	48,4	39,9	±5
0	49,9	40,9	±5
-1	51,4	41,9	±5
-2	52,8	42,8	±5
-3	54,3	43,8	±5
-4	55,7	44,7	±5
-5	57,1	45,6	±5
-6	58,5	46,5	±5
-7	59,9	47,4	±5
-8	61,3	48,3	±5
-9	62,7	49,2	±5
-10	64,0	50,0	±5
-11	65,4	50,9	±5
-12	66,8	51,8	±5
-13	68,1	52,6	±5
-14	69,5	53,5	±5
-15	70,8	54,3	±5
-16	72,1	55,1	±5
-17	73,4	55,9	±5
-18	74,8	56,8	±5
-19	76,1	57,6	±5
-20	77,4	58,4	±5
-21	78,7	59,2	±5
-22	80,0	60,0	±5


Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos priėmos skyrius
Vyriausiasis specialistas
Eimantas Sedaitis



Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė



Tvirtinai:
AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

VEIVERIŲ MENO MOKYKLOS ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Dainius Šodaris



Tvirtinu

AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Savivaldybė

Prienų raj.

Suderinta:

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

VEIVERIŲ MSTL. ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 m. šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdinyje °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	57,0	45,0	±5
9	57,0	45,0	±5
8	57,0	45,0	±5
7	57,0	45,0	±5
6	57,0	45,0	±5
5	57,0	45,0	±5
4	58,0	45,0	±5
3	58,0	45,0	±5
2	59,0	45,0	±5
1	60,0	45,0	±5
0	61,0	45,0	±5
-1	62,0	45,0	±5.
-2	63,0	45,0	±5
-3	64,0	45,0	±5
-4	65,0	45,0	±5
-5	65,0	46,0	±5
-6	66,0	47,0	±5
-7	66,5	47,0	±5
-8	67,0	48,0	±5
-9	68,0	48,0	±5
-10	69,0	49,0	±5
-11	70,0	50,0	±5
-12	71,0	51,0	±5
-13	72,0	52,0	±5
-14	72,0	52,0	±5
-15	73,0	53,0	±5
-16	75,0	54,0	±5
-17	76,0	55,0	±5
-18	77,0	56,0	±5
-19	78,0	59,0	±5
-20	79,0	60,0	±5
-21	80,0	61,0	±5
-22	84,0	64,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius
Vynauskasis specialistas
Gairius Sodaitis



Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė

AB "Prienų šilumos tinklai"
Direktorius

Tvirtina:

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C.
Karštas vanduo ruošiamas namuose.

VEIVERIŲ IR PAKUONIO SENIŪNIJŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,2	33,7	±5
6	40,8	34,8	±5
5	42,4	35,9	±5
4	43,9	36,9	±5
3	45,4	37,9	±5
2	46,9	38,9	±5
1	48,4	39,9	±5
0	49,9	40,9	±5
-1	51,4	41,9	±5
-2	52,8	42,8	±5
-3	54,3	43,8	±5
-4	55,7	44,7	±5
-5	57,1	45,6	±5
-6	58,5	46,5	±5
-7	59,9	47,4	±5
-8	61,3	48,3	±5
-9	62,7	49,2	±5
-10	64,0	50,0	±5
-11	65,4	50,9	±5
-12	66,8	51,8	±5
-13	68,1	52,6	±5
-14	69,5	53,5	±5
-15	70,8	54,3	±5
-16	72,1	55,1	±5
-17	73,4	55,9	±5
-18	74,8	56,8	±5
-19	76,1	57,6	±5
-20	77,4	58,4	±5
-21	78,7	59,2	±5
-22	80,0	60,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Trijus Sodaitis

Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė



AB "Prienų šilumos tinklai"
Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaitčiuotina lauko oro temperatūra -22°C

VEIVERIŲ IR SKRIAUDŽIŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	35,5	30,5	±5
9	37,3	31,7	±5
8	39,1	32,8	±5
7	40,8	33,9	±5
6	42,5	35,0	±5
5	44,2	36,1	±5
4	45,9	37,1	±5
3	47,5	38,1	±5
2	49,1	39,1	±5
1	50,8	40,1	±5
0	52,3	41,1	±5
-1	53,9	42,1	±5
-2	55,5	43,0	±5
-3	57,1	43,9	±5
-4	58,6	44,9	±5
-5	60,1	45,6	±5
-6	61,7	46,7	±5
-7	63,2	47,6	±5
-8	64,7	48,4	±5
-9	66,2	49,3	±5
-10	67,7	50,2	±5
-11	69,2	51,0	±5
-12	70,6	51,9	±5
-13	72,1	52,7	±5
-14	73,6	53,6	±5
-15	75,0	55,5	±5
-16	76,5	56,5	±5
-17	77,9	58,0	±5
-18	79,3	60,0	±5
-19	80,7	61,6	±5
-20	82,2	63,2	±5
-21	83,6	64,6	±5
-22	85,0	65,0	±5

Prienu rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius

Vyriausiasis specialistas

Dainius Šodaitis

Suderinta:



Prienu raj.

Savivaldybė



Tvirtinti

AB "Prienu šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C

PAKUONIO MOKYKLOS ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis: °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienu rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonominis plėtros skyrius

Vyriausiasis specialistas

Dainius Sodaitis




Suderinta:

Prienu raj.

Savivaldybė

Tvirtina:

AB "Prienu šilumos punktas"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius




Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugevičius

Pastaba: Skaičiuojama lauko oro temperatūra -22°C

IŠLAUŽO, ŠILAVOTO SENIŪNIJŲ ŠILUMOS PUNKTŲ TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Prienuo rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius
Vyr. inžinierius specialistas
Darius Šedzvis




Tvirtina:



AB "Prienuo šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skačiuotina lauko oro temperatūra -22°C

ĄŠMINTOS D.C. ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra	Vamzdynes °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienu rajono savivaldybės administracijos
 Šilumos ir ekonominis plėtros skyrius
 Vyriausiasis specialistas
 Darius Šodaris



Tvirtinū:
 AB "Prienu šilumos tinklai"
 Direktorius
 Ramūnas Blaževičius



Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius
 Pastaba: Skačiuotina lauko oro temperatūra -22°C

STRIELČIŲ DARŽELIO ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis, °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos

Statybos ir ekonominis plėtros skyrius

Vyriausiasis specialistas

Tatvinas Šodaitis

Prienų raj.

Savivaldybė



Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C

JIEZNO PSPC ŠILUMOS PUNKTO TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leistinas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonominis plėtros skyrius
Vyriausiasis specialistas
Vilijus Sodaitis



AB "Prienų šilumos tinklai"
Tinklinių skyriaus direktorius

AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius

Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Sikaiciuotina lauko oro temperatūra -22°C

JIEZNO KULTŪROS C. KATILINĖS TEMPERATŪRINIS GRAFIKAS

2021 - 2022 metų šildymo sezonui

Temperatūra °C	Vamzdyne °C		Leidimas nuokrypis. °C
	Paduodama	Grįžtama	
10	34,3	30,3	±5
9	36,0	31,5	±5
8	37,6	32,6	±5
7	39,0	36,1	±5
6	39,2	33,7	±5
5	40,8	34,8	±5
4	42,4	35,4	±5
3	43,9	36,9	±5
2	45,4	37,2	±5
1	46,4	34,8	±5
0	48,4	39,9	±5
-1	49,9	40,5	±5
-2	51,2	41,0	±5
-3	52,8	41,5	±5
-4	54,3	42,2	±5
-5	55,7	43,7	±5
-6	56,7	44,6	±5
-7	58,2	45,6	±5
-8	59,9	46,5	±5
-9	61,3	47,2	±5
-10	61,5	45,2	±5
-11	62,3	46,5	±5
-12	63,4	47,5	±5
-13	64,0	48,1	±5
-14	65,4	49,2	±5
-15	66,0	50,9	±5
-16	66,9	51,6	±5
-17	68,4	53,8	±5
-18	69,1	54,9	±5
-19	70,0	57,3	±5
-20	72,0	57,5	±5
-21	75,0	58,0	±5
-22	77,0	59,0	±5

Prienų rajono savivaldybės administracijos
Statybos ir ekonomikos plėtros skyrius
Vyrusiasis specialistas
Ramūnas Sodaitis



Suderinta:

Prienų raj.

Savivaldybė

Tvirtinu:

AB "Prienų šilumos tinklai"

Direktorius

Ramūnas Blaževičius



Sudarė: Vyr. inžinierius E. Raugėvičius

Pastaba: Skaičiuotina lauko oro temperatūra -22°C